



MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE

odbor výstavby a životního prostředí

vaše č.j.:
naše č.j.:
MUHO/17263/2024
ze dne: 03.07.2024

naše zn.:
S-MUHO/3063/2024/CEM
vyřizuje: Bc. Martina Čechová
tel.: 311545316
e-mail: stavba7@mesto-horovice.cz

Podle rozdělovníku

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), s odkazem na § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, **oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dne 06.06.2024 podal Dobrovolný svazek obcí ŠANCE, IČO 05994152, se sídlem na adrese Lážovice 50, 267 24 Hostomice pod Brdy, kterého zastupuje na základě plné moci společnost 4D PROSTOR s.r.o., IČO 24260096, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov (dále jen "žadatel") u Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí žádost o vydání:**

I. Povolení k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona, které spočívá v odběru podzemní vody prostřednictvím čerpacích stanic ČSa a ČSb na pozemcích parc.č. 192 v katastrálním území Osov a p.č. 125/1 v katastrálním území Skřípel., v množstvích:

Vrtaná studna HJ-1 (ČSb):

průtok:	hodnota:
$Q_{\text{prům}}$ (l/s)	0,1
Q_{max} (l/s)	0,2
$Q_{\text{més}}$ (m³/més)	263
Q_{r} (m³/rok)	3 154

Vrtaná studna HJ-2 (ČSa):

průtok:	hodnota:
$Q_{\text{prům}}$ (l/s)	1
Q_{max} (l/s)	1
$Q_{\text{més}}$ (m³/més)	2 628
Q_{r} (m³/rok)	31 536

Odběr podzemní vody se žádá na dobu existence staveb studen, které jsou předmětem tohoto řízení. Stavba čerpacích stanic s odběrem podzemní vody bude sloužit jako zdroj vody pro zásobování obyvatelstva obcí Osov, Skřípel a Lážovice pitnou vodou.

Předpokládaná kapacita připojení k čerpacím stanicím: 719 EO

II. Společného povolení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona na schválení stavebního záměru spočívajícím v umístění a provedení staveb vodních děl nazvané:

„VODOVOD, VODOJEM A ÚPRAVA VODY

PRO DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ŠANCE“

na pozemcích st. p. 87, parc. č. 42/1, 54/1, 56, 60/2, 67, 68/2, 68/3, 68/10, 78/5, 78/14, 83/27, 83/28, 84/2, 84/3, 88/1, 310/3, 310/7, 310/9, 310/12, 333/1, 366, 391/41, 391/42, 446, 527/1, 530/1, 532, 539/26, 593, 595, 596/1, 599/2, 599/7, 599/8, 600/2, 607, 615/1, 618, 622/1, 623, 624/1, 630/1, 635, 645/1, 645/2, 646/1, 650, 657, 666 v katastrálním území Lážovice, st. p. 134, 192, parc. č. 29/3, 29/11, 29/14, 29/15, 29/24, 31, 32/1, 67, 80/17, 109/3, 175/1, 193/1, 198/4, 203/16, 298/5, 484/1, 484/8, 485, 491, 492, 503, 506/6, 520, 522/1, 525/1, 525/2, 525/4, 527, 534, 535, 537/1, 549, 550, 552, 553, 581 v katastrálním území Osov, parc. č. 36/8, 114/7, 114/9, 125/1, 166, 176/3, 186/1, 186/28, 186/48, 186/52, 186/59, 186/84, 186/97, 186/103, 186/113, 186/126, 255/2, 255/3, 255/5, 255/7, 262/2, 271, 272/1, 272/2, 274, 278, 283, 287/3, 294/1, 297/3 v katastrálním území Skřípel.

1) ČERPACÍ STANICE:

a) Čerpací stanice ČSa:

Technické parametry a popisy vodních děl:

Umístěna v místě vrtu HJ-2 na pozemku parc.č. 125/1 v k.ú. Skřípel. Bude zde zhotoveno ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně (viz níže).

V rámci průzkumných prací byl proveden vrt HJ-2 do hloubky 60 m, který byl definitivně vystrojen zárubnicí z PVC DN 160 mm. Vrt je do hloubky 20 m o Ø 305 mm a dále do 60 m Ø 254 mm. Perforované části zárubnice jsou v úsecích 24-48 m a 52-56 m pod terénem. Prostor mezi stěnou vrtu a definitivní výstrojí je obsypán praným tříděným kačírkiem fr. 8/16 mm. Zhlaví s vrchní část zárubnice je utěsněna vazným jílem. Mezi jílovým těsněním a kačírkiem je v úseku 15-16 m pod terénem vyplněn říčním pískem. Zhlaví vrtu je chráněno ŽB studničními skružemi DN 800 mm. Šachta je zakryta půleným studničním poklopem o Ø1,1 m. Okolí vrtu je v šíři 2 m vyspádováno dlažbou směrem od studny ve sklonu 2 %.

Pro obsluhu stanice je navržena šterková manipulační plocha šířky 4 m, která bude napojena na stávající polní šterkovou cestu.

Orientační určení stavby ČSa a místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální:

X:	Y:
1067276	770872

b) Čerpací stanice ČSb:

Technické parametry a popisy vodních děl:

Umístěna v místě vrtu HJ-1 na pozemku parc.č. 192 v k.ú. Osov uvnitř areálu vodojemu. Bude zde zhotoveno ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně (viz níže).

V rámci průzkumných prací byl proveden vrt HJ-1 do hloubky 60 m, který byl definitivně vystrojen zárubnicí z PVC DN 160 mm. Vrt je do hloubky 20 m o Ø 305 mm a dále do 60 m Ø 254 mm. Perforované části zárubnice jsou v úsecích 36-48 m a 52-56 m pod terénem. Prostor mezi stěnou vrtu a definitivní výstrojí je obsypán praným tříděným kačírskem fr. 8/16 mm. Zhlaví s vrchní část zárubnice je utěsněna vazným jílem. Mezi jílovým těsněním a kačírskem je v úseku 15-16 m pod terénem vyplněn říčním pískem. Zhlaví vrtu je chráněno ŽB studničními skružemi DN 800 mm. Šachta je zakryta půleným studničním poklopem o Ø1,1 m. Okolí vrtu je v šíři 2 m vysypáváno dlažbou směrem od studny ve sklonu 2 %.

Orientační určení stavby ČSb a místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální:

X:	Y:
1067491	770114

c) Výtlaky z ČS:

Technické parametry a popisy vodních děl:

Výtlačné řady „A“ a „B“ jsou navrženy z obou čerpacích stanic do vodojemu. trubní vedení bude v provedení HDPE PE100 RC, dvouvrstvé, SDR 11 s certifikací dle PAS 1075 DN 50 mm a DN 32 mm. PE trouba bude uložena na hutněný štěrkopískový podsyp o mocnosti 100 mm. V případě výskytu podzemní vody bude pod podsypem realizováno drenážní potrubí DN100 mm ve vrstvě ze štěrkopísku. Obsyp potrubí min. 300 mm nad vrchol potrubí opět ze štěrkopísku dle předepsaného hutnění. Rýha s vedením potrubí bude opatřena výstražnou folií modré barvy přesahující potrubí na každou stranu min o 6 cm a také signalizačním vodičem CYKY 6 mm² pro pozdější snadné vyhledání polohy řadů. Krytí potrubí v trase osciluje kolem hloubky 1,5 m.

Výtlačný řad „A“ bude křížit železniční trať v žkm 15,74 vedle železničního přejezdu na pozemku p.č. 549 v k.ú. Osov. Křížení bude provedeno řízeným protlakem a potrubí bude uloženo do chráničky z HDPE PE 100 RC, dvouvrstvé SDR 11 s certifikací dle PAS 1075 profilu DN110 mm.

ozn. řadu:	délka:
A	1002,8 m
B	13,4 m

2) VODOJEM:

Technické parametry a popis:

Je navržený zemní prefabrikovaný čtyřkomorový vodojem s armaturní komorou a nadzemní částí. Půdorysný rozměr podzemní části činí 20,02x6,14 m (vodostavební beton C35/45, XC4, XD3, XF1, XA1, tl stěn 140 mm, tl. dna 230 mm). Akumulační prostor tvoří čtyři nádrže UW každá o objemu 62,5 m³, vstupy budou opatřeny nerezovými madly a žebříky. Armaturní komora bude umístěna mezi akumulacími nádržemi. Nadzemní vstupní část vodojemu tvoří objekt UF 3060 (tl. stěn 100 mm a tl. dna 120 mm) zakrytý střešní deskou o tl. 120 mm a sedlovou střechou. Samotný vstup bude opatřen zateplenými plastovými dveřmi 900/2000 (plné, bílé) s bezpečnostním kováním, na vnitřní straně budou osazeny uzamykatelné mřížové dveře. Všechny vodárenské komory jsou opatřeny odvětráním mimo objekt skrz vstupní nadzemní objekt.

Odpad z vodojemu bude zajištěn pojistným přepadem a vypouštění vodojemu bude provedeno odpadním potrubím z PVC DN150 min. SN10 do místní bezejmenné vodoteče, která je levostranným přítokem do Novodvorského potoka. Na každých 50 m vzdálenosti přímé trasy a na směrových a výškových lomech jsou navrženy typové prefabrikované kanalizační vstupní šachty DN 1000 s litinovými poklopy Ø 600 mm.

Prací voda z čištění filtru bude odvedena potrubím z PVC DN100 mm do **prefabrikované záchytné jímky** (o objemu 3 m³) v areálu vodojemu, který se bude cca 1x měsíčně vyvážet fekálním vozem. Jímka o rozměrech 2x1m a výšce 2,1 m bude zakryta litinovým poklopem 600x600 mm třídy D400.

Výústní objekt bude proveden z PB (C30/37, XF3) a kamene na 100 mm vysokém šterkopískovém podsypu a základem tl. 500 mm na něj bude provedena kamenná dlažba do cementové malty v tl. 200 mm. Šíře výústního objektu 1,6 m, čelo bude svislé s instalovanou zpětnou klapkou na odpadním potrubí DN 150 mm.

Pro přístup od vodojemu bude ve svahu provedeno přístupové **schodiště** k ČSb. Je navrženo z ŽB (C30/37 XF4) doplněné o jednostranné nerezové zábradlí.

Orientační určení stavby vodojemu v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální:

X:	Y:
1067491	770114

3) ÚPRAVNA VODY:

Technické parametry a popis vodního díla:

Úpravna vody bude upravovat surovou vodu ze zdrojů HJ-1 a HJ-2 na vodu pitnou. Sekce úpravy vody se nachází v objektu vodojemu a je společná pro oba vodní zdroje pro maximální výkon 1,2 l/s. Z vrtu HJ-1 se bude čerpat maximálně 0,2 l/s a z vrtu HJ-2 se bude čerpat 1 l/s. Potrubí v úpravně bude provedeno z PVC-U s atestem na pitnou vodu, na každém vstupu vody z vodního zdroje bude osazen kulový kohout, odběrný kohout a závitový vodoměr s pulsním výstupem. Následně bude potrubí obou vodních zdrojů spojeno do jednoho společného potrubí DN 25 mm k filtru, kde bude instalován přírubový indukční průtokoměr DN 25 mm s pulsním výstupem 10 l/s a výstupem 4-20 mA (FIQ03). Tento průtokoměr je řídicí pro dávkování chlornanu sodného, který vodu okyslíčí a pomůže vysrážet železo a mangan do filtrovatelné podoby a zároveň vodu i hygienicky zabezpečí. Dávkování se bude provádět pomocí dávkovacího čerpadla umístěného ve vstupní místnosti vodojemu. Chlornan sodný bude umístěn v barelu o objemu 50 l, který bude zabezpečen v záchytné vaně. Dále bude takto obohacená voda přivedena do

nerezového tlakového automatického odmanganovacího filtru o Ø700 mm a výšce válcové části pláště 1250 mm. Za filtrem bude voda převedena do jednotlivých komor vodojemu tak, aby byl před každou komorou osazen uzavírací ventil DN 40 mm.

4) VODOVODNÍ ŘADY:

Technické parametry a popis vodních děl:

Navržená distribuční síť bude sloužit pro zásobování pitnou vodou obcí Lážovice, Osov a Skřípel včetně jejich místních částí. Distribuční síť je větvená, místy zokruhovaná. Z vodojemu vede distribuční řad „V“ HDPE Ø90 mm přes obec Osov do Osovce. Na tento řad jsou napojeny další větve, které zásobují obce Skřípel a Lážovice s místními částmi. Trasy řadů v zastavěném území jsou navrženy převážně v krajských a místních komunikacích, mezi obcemi jsou vedeny podél komunikací, resp. v polích. Trubní vedení bude v provedení HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikací PAS 1075 dimenze DN90 a DN 63 mm, vně modrá uvnitř černá. Trouby budou uloženy na šterkopískový hutněný podsyp o mocnosti 100 mm, v případě výskytu podzemní vody bude pod podsypem realizována drenážní vrstva ze šterku a drenážní potrubí DN 100 mm. Obsyp bude proveden do výšky min 300 mm nad vrchol potrubí ze šterkopísku a zásyp tříděnou zemínou max. zrnitosti 20 mm. Před zásypem bude na obsyp položen signalizační vodič s izolací do země CYKY 6mm² pro pozdější vyhledání polohy řadu a také výstražná fólie modré barvy o šíři přesahující trouby o 5 cm na každou stranu. Trouby budou spojovány svařováním elektrotvarovkami.

Vodovodní přípojky budou z HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikací PAS 1075 dimenze DN32 a DN 40 mm (viz příloha). Přípojky budou napojeny navrtávacím pasem se šoupátkem ovládaným zemní soupravou a ukončeny na hranici budoucího soukromého pozemku.

Výpis vodovodních řadů:

Označení řadu	materiál a DN (mm)	Délka řadu (m)
V	HDPE D90	3124,1
V1	HDPE D63	239,4
V2	HDPE D90	1640,3
V2-1	HDPE D90	219,1
V2-2	HDPE D90	74,8
V2-3	HDPE D90	250,5
V2-3-1	HDPE D90	140,0
V2-3-2	HDPE D63	153,4
V2-4	HDPE D90	128,1
V3	HDPE D90	248,5
V4	HDPE D90	182,9
V4-1	HDPE D63	42,3
V5	HDPE D63	159
V6	HDPE D63	61,2
V7	HDPE D90	928,4
V7-1	HDPE D90	158,7
V7-2	HDPE D90	280,2
V7-3	HDPE D90	48,1
V8	HDPE D90	3561,2
V8-1	HDPE D63	67
V8-2	HDPE D90	178,3

V8-3	HDPE D63	64,2
V8-4	HDPE D90	441,4
V8-4-1	HDPE D63	39,2
V8-4-2	HDPE D90	176,9
V8-4-2-1	HDPE D63	55,5
V8-4-2-2	HDPE D63	108,6
V8-4-3	HDPE D90	80,8
V8-4-4	HDPE D90	145,3
V8-4-4-1	HDPE D63	21,3
V8-4-5	HDPE D63	39,8
V8-5	HDPE D90	165,1
V9	HDPE D90	85,8
V10	HDPE D90	348,8
V10-1	HDPE D63	65,0
V11	HDPE D63	12,4

Podle § 94m odst. 3 stavebního zákona vodoprávní úřad upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu z úřední a povolovací činnosti známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v budově Městského úřadu Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého náměstí č. p. 640 – 2 patro, úřední dny: Pondělí a středa od 8:00 – 17:00, v ostatní dny je nahlížení možné po předchozí telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci řízení mohou ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona uplatnit námitky, popř. důkazy a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska k předmětnému společnému řízení nejpozději **do 15 dnů** ode dne následujícího po dni doručení tohoto oznámení u Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí, Palackého nám. 640, 268 01 Hořovice. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám účastníků řízení nebude přihlédnuto.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může ve smyslu § 94n odst. 3 stavebního zákona, uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném řízení (územní a stavební) námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem podle zvláštního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Ve stejné lhůtě a ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu se dává účastníkům společného řízení možnost **nahlédnout do podkladů shromážděných pro rozhodnutí** na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice, Palackého nám. 640, 1. patro, č. dv. 212, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, v jiný den po domluvě a vyjádřit se k nim. Po uplynutí stanovené lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s § 33 odst. 1 správního řádu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Bc. Martina Čechová
Samostatná odborná referentka, vodoprávní úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona a § 115 odst. 16 vodního zákona:

4D PROSTOR s.r.o., IDDS: z4ckn8x

sídlo: Ostrovského č.p. 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov

zastoupení pro: Dobrovolný svazek obcí ŠANCE, Lážovice 50, 267 24 Hostomice pod Brdy

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona:

Obec Osov, IDDS: cxua7pk

sídlo: Osov č.p. 108, 267 25 Osov

Obec Lážovice, IDDS: juh7nw

sídlo: Lážovice č.p. 50, 267 24 Hostomice pod Brdy

Obec Skřípel, IDDS: p2bat37

sídlo: Skřípel č.p. 55, 267 24 Hostomice pod Brdy

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona:

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, 301 00 Východní Předměstí-Plzeň

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků dle evidence katastru nemovitostí:

Pozemky parc. č. 1792/33, 1792/34, 1802/130, 1802/131, 1802/134, 1802/135, 1802/136, 1802/137, 1802/138, 1802/140, 1802/141, 1803/1 v katastrálním území Hostomice pod Brdy, st. p. 1/1, 1/2, 5, 7, 8/1, 8/2, 10, 11, 12, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23, 24/1, 28, 29, 30, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45/1, 45/3, 46, 47, 49/1, 51, 52, 53/1, 53/2, 56, 58, 59, 60, 61/1, 62, 63, 64, 65, 68, 76, 77, 111, 112, parc. č. 1, 6/3, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 19, 20, 21, 23/1, 24/1, 24/4, 24/6, 24/7, 24/8, 26, 28, 30, 33/2, 33/3, 37, 38, 39, 40, 42/2, 42/3, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54/2, 57, 58, 59, 60/1, 63/1, 63/3, 66/1, 68/4, 68/6, 73/1, 73/2, 73/3, 77/2, 78/1, 78/6, 78/8, 78/9, 78/13, 78/15, 78/16, 83/9, 83/10, 83/23, 83/25, 87, 89/2, 90, 92/4, 92/5, 93/1, 100/2, 120/2, 120/27, 129/1, 131/1, 131/2, 131/3, 135/6, 135/7, 140/2, 141, 143/1, 143/3, 143/4, 143/5, 146/1, 158/16, 158/25, 162/1, 171/4, 177/4, 177/6, 177/7, 177/8, 177/9, 177/14, 193, 195, 198, 199, 201/7, 210/9, 216/3, 235/6, 235/7, 241, 242, 248/1, 248/25, 261/1, 261/5, 261/6, 272/3, 272/14, 272/17, 272/19, 272/20, 272/21, 272/22, 272/23, 272/24, 272/25, 272/26, 272/27, 272/29, 272/30, 287/20, 289/8, 289/9, 291/24, 292, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/33, 296/1, 296/2, 298/1, 298/2, 302, 304/1, 306/2, 306/3, 310/8, 310/13, 317, 318, 320, 324, 330/1, 333/3, 333/6, 337/2, 337/3, 337/4, 342/1, 347, 349, 350, 352, 354/1, 354/2, 356, 357, 358/1, 358/2, 360, 364, 365, 371/2, 371/3, 374/1, 375, 384, 385/1, 387/1, 387/8, 387/28, 387/30, 387/31, 387/33, 387/34, 387/36, 387/37, 387/38, 387/39, 388/1, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 390/1, 390/2, 390/3, 391/1, 391/11, 391/13, 391/14, 391/39, 391/43, 391/44, 391/45, 391/46, 391/47, 391/48, 391/49, 391/50, 391/51, 391/62, 391/64, 391/65, 391/66, 391/67, 391/69, 391/70, 398, 409/1, 409/2, 409/19, 409/24, 409/25, 409/27, 409/29, 409/36, 409/37, 409/38, 409/39, 410, 411/23, 411/37, 411/39, 411/40, 411/41, 411/42, 411/43, 411/44, 411/45, 411/46, 411/50, 411/52, 411/53, 412, 413, 439/56, 443/16, 443/86, 443/127, 443/128, 443/129, 444/60, 444/63, 444/78, 444/79, 444/81, 444/82, 444/83, 444/84, 444/85, 444/86, 444/87, 444/88, 444/90, 444/91, 444/95, 444/129, 444/130, 444/131, 444/132, 444/133, 444/134, 444/135, 444/136, 444/137, 444/138, 444/139, 444/140, 444/147, 444/148, 451, 518/7, 518/8, 518/9, 518/10, 518/11, 518/12, 518/13, 518/14, 518/15, 518/16, 518/17, 518/18, 521/1, 523/4, 524/1, 525/1, 526/1, 533/3, 535/1, 535/2, 539/7, 539/9, 539/13, 539/18, 539/21, 539/22, 539/23, 539/24, 539/25, 539/27, 539/29, 539/32, 539/33, 539/34, 539/36, 544, 545/2, 550/1, 551/1, 552, 557/5, 557/7, 557/9, 557/11, 560, 563/1, 566/1, 567, 570/1, 599/5, 599/6, 599/9, 600/1, 601, 603, 605, 608, 610, 611, 612/1, 616, 624/3, 624/4, 624/5, 624/8, 627, 631, 632/1, 632/3, 637, 639, 640, 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 645/4, 646/7, 649, 661, 663, 664, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673/3, 675, 678, 682, 684, 685, 687 v katastrálním území Lážovice, parc. č. 825, 1642/2, 1659, 1662/1 v katastrálním území

Neumětely, st. p. 1, 2, 3, 4/1, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 29/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 65/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75/2, 80, 81/1, 83, 84/1, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2, 97, 98, 99, 100, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 125, 149, 154, 165, 179, 241/4, 272, parc. č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16/1, 18/1, 28/1, 28/2, 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/12, 29/13, 29/16, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 29/26, 29/27, 29/28, 29/29, 29/30, 29/31, 30/1, 32/3, 32/4, 46, 51/1, 52/2, 54/1, 54/2, 63, 66, 68, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 74/2, 75, 76/2, 76/3, 79/1, 79/2, 79/4, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/18, 80/19, 80/20, 80/26, 80/27, 80/28, 80/29, 97, 105/1, 107/1, 107/5, 109/1, 109/7, 109/8, 119/10, 119/13, 119/14, 126, 128, 129/2, 131/1, 137/1, 147/3, 149/1, 150, 169/9, 172/4, 175/2, 177/2, 177/5, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 178/5, 178/7, 178/9, 178/10, 179/1, 179/3, 180/1, 192, 193/2, 193/3, 196, 198/1, 198/2, 198/3, 200/1, 200/2, 201/2, 201/3, 201/5, 203/10, 203/12, 203/14, 203/17, 204/1, 204/4, 204/5, 207/1, 207/5, 209, 247/5, 249, 252/4, 253, 254/1, 254/3, 262/8, 265/21, 273, 275/1, 279/1, 279/2, 283/3, 284, 286, 287, 288, 290, 296/1, 298/1, 298/3, 298/4, 298/10, 298/11, 298/12, 298/15, 302/1, 302/2, 306/2, 307, 308, 309/1, 314/2, 316, 318/2, 318/3, 319/1, 322, 323, 327/1, 328, 337/1, 338, 340, 342/3, 342/4, 347, 360/22, 360/25, 362, 368/1, 375/15, 375/16, 382/1, 382/2, 412/2, 414/2, 414/3, 469/1, 470/3, 470/4, 470/6, 471, 472/1, 472/2, 472/3, 473/2, 473/4, 478/1, 478/3, 478/8, 480/3, 480/7, 484/2, 484/3, 484/4, 484/5, 484/6, 484/7, 487, 490, 493, 494/1, 495, 496, 497/1, 497/2, 498, 500, 501/1, 502, 504, 505, 506/2, 506/4, 506/8, 519/2, 521/1, 521/2, 522/2, 523/1, 525/5, 530, 533, 536, 537/2, 538, 539, 546, 554, 555, 560, 565, 566/8, 580, 582, 583/1, 583/2, 598, 607/1, 607/5, 614, 615, 616, 619, 620 v katastrálním území Osov, st. p. 1/1, 1/2, 2/1, 2/7, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 17/1, 17/2, 17/4, 17/5, 18, 22/1, 23, 27, 28, 29, 30/1, 31, 37/1, 37/2, 38/1, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 71, 72, 82, 87, 88, parc. č. 5, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9, 12, 13/1, 14/1, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29/1, 31, 33/5, 34/1, 34/3, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 40/1, 40/2, 41, 43/1, 49, 54/1, 54/2, 54/3, 57/1, 58/29, 58/52, 58/53, 58/60, 58/61, 58/68, 58/85, 58/92, 100/1, 100/2, 100/3, 100/5, 110/1, 110/2, 111/2, 111/4, 113/7, 114/11, 114/13, 123, 124/2, 128, 144/2, 144/8, 144/10, 144/25, 144/33, 151, 164/7, 164/8, 186/5, 186/6, 186/7, 186/16, 186/26, 186/27, 186/32, 186/36, 186/37, 186/45, 186/49, 186/53, 186/54, 186/55, 186/56, 186/57, 186/60, 186/61, 186/62, 186/63, 186/64, 186/74, 186/75, 186/80, 186/85, 186/86, 186/87, 186/88, 186/89, 186/90, 186/92, 186/93, 186/94, 186/95, 186/96, 186/98, 186/100, 186/105, 186/106, 186/107, 186/108, 186/109, 186/110, 186/112, 186/114, 186/115, 186/118, 186/119, 186/120, 186/122, 186/125, 186/128, 186/129, 186/133, 186/136, 186/138, 187, 188, 192/1, 192/2, 194/1, 194/4, 194/5, 194/8, 194/11, 194/12, 194/14, 194/15, 195/1, 195/10, 195/12, 195/40, 195/49, 195/50, 195/52, 195/53, 195/54, 195/68, 195/72, 195/77, 195/79, 195/81, 195/84, 195/85, 195/89, 195/92, 195/100, 195/101, 195/110, 195/111, 195/113, 195/114, 195/115, 195/117, 195/119, 195/120, 195/121, 195/122, 195/123, 195/124, 195/129, 195/143, 195/149, 195/158, 196/1, 197, 199/1, 200/1, 200/2, 202/1, 202/2, 203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/9, 203/10, 203/11, 203/12, 203/14, 203/16, 210/2, 210/19, 210/34, 210/93, 212, 213/1, 215/3, 215/7, 215/20, 215/26, 215/44, 218/5, 251/29, 255/1, 255/4, 262/3, 269, 273/1, 280, 282/1, 286, 287/2, 287/4, 295/2, 295/4, 295/6, 295/7, 299/2, 300/2, 310, 312 v katastrálním území Skřípel, parc. č. 108/6, 108/8, 732, 776 v katastrálním území Velký Chlumec

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením staveb dle evidence katastru nemovitostí:

Lážovice č.p. 16, č.p. 15, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 42, č.p. 31, č.p. 25, č.p. 5, č.p. 22, č.p. 36, č.p. 47, č.p. 2, č.p. 23, č.p. 48, č.p. 6, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 10, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 27, č.p. 30, č.p. 39, č.p. 38, č.p. 37, č.p. 40, č.p. 43, č.p. 34, č.p. 26, č.p. 46, č.p. 49 a č.p. 50, Lážovice, Nové Dvory č.p. 1, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 22, č.p. 2, č.p. 4, č.p. 6, č.p. 15, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 18 a č.e. 1, Osov č.p. 47, č.p. 46, č.p. 45, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 38, č.p. 36, č.p. 35, č.p. 49, č.p. 48, č.p. 112, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 51, č.p. 60, č.p. 28, č.p. 77, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 33, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 52, č.p. 62, č.p. 68, č.p. 76, č.p. 19, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 37, č.p. 53, č.p. 105, č.p. 59, č.p. 57, č.p. 56, č.p. 58, č.p. 32, č.p. 43, č.p. 29, č.p. 91 a č.p. 113, Osovec č.p. 12, č.p. 30, č.p. 39, č.p. 14, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 19, č.p. 8, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 13, č.p. 1, č.p. 23, č.p. 2, č.p. 4, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 27, č.p. 32, č.p. 38, č.p. 40 a č.p. 26, Skřípel č.p. 1, č.p. 33, č.p. 2, č.p. 4, č.p. 14, č.p. 5, č.p. 15, č.p. 21, č.p. 6, č.p. 23, č.p. 34, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 35, č.p. 25, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 29, č.p. 39, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 19, č.p. 17, č.p. 24, č.p. 18, č.p. 22, č.p. 16, č.p. 38, č.p. 46, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 3, č.p. 48, č.p. 55 a č.p. 58

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a ŽP, památková péče, Palackého nám. č.p. 640, 268 01 Hořovice

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Hostomice, stavební úřad, IDDS: i4xbd4w

sídlo: Tyršovo náměstí č.p. 165, 267 24 Hostomice pod Brdy

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, Palackého nám. č.p. 2/2, 268 01 Hořovice

územní plánování Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a ŽP, Palackého náměstí č.p. 644, 268 01 Hořovice

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a ŽP, státní správa lesů

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, ochrana ZPF

Speciální stavební úřad - pozemní komunikace Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a ŽP

Drážní úřad, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Na vědomí:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2